

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: inego.@region.tula.ru
Отделение надзорной деятельности по Ясногорскому району Тульской области,
301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 4 / 1 / 1-7 .

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МОУ "Климовская основная общеобразовательная школа"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице директора Дежникова Георгия Сергеевича

(гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 4 от "25" января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. с "13" февраля 2019 г. до
11 ч 00 мин. "28 февраля 2019 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Глузкин Антон Игоревич,

дознавателем ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Барановым Владиславом Владимировичем территорий, зданий и сооружений

территорий, зданий и сооружений МОУ "Климовская основная общеобразовательная школа"
по адресу: Тульская область, Ясногорский район, д. Климовское, ул. Школьная, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адрес)

совместно с директором Дежниковым Георгием Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пр-ва	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мерочности по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1	Выполнить проверку наружной пожарной лестницы.	ППР в РФ № 390 П. 24, Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	14.07.2019 г.	

		пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спуска с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.		
2	Назначает лицо ответственное за пожарную безопасность.	ППР в РФ № 390 П. 4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.	14.07.2019 г.	
3	Убрать с лестничной площадки оборудование предназначенное для отопления школы.	ППР в РФ № 390 П. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных локах) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов	14.07.2019 г.	
4	Обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации ч. 7	14.07.2019 г.	
5	Убрать горючие материалы под лестничным.	ППР в РФ № 390 П. 23. На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы	14.07.2019 г.	
6	Выполнить отделку стен тамбура эвакуационного выхода из спортзала материалами с пожарной опасностью не более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.	14.07.2019 г.	
7	Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.	ППР в РФ № 390 П. 2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	14.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Глазкин А.И.

« 28 » февраля 2019 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.

«28» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

«28» февраля 2019г.



Директор Дежников Г.С.

(должность, фамилия, инициалы)