



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА**

ул. Щербина, 8
Ясногорск, Россия, 301030

Директору МКОУ «Климовская
ООШ»

Котовой Г.А.

14.06.2013 7-1-13/1517

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Ясногорского района Тульской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях расположенных на территории муниципального образования Ясногорский район, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности данного законодательства в МКОУ «Климовская ООШ».

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья, бездействие, выразившееся в не обеспечении требований пожарной безопасности в организации, не позволяет гарантировать данное право.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года с последующими изменениями и дополнениями определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане).

Согласно ст. 37 «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в

ЯС № 027690

исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использование не по назначению и др. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно пункту 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 23 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Из пункта 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» следует, что лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

В нарушение требований действующего законодательства образовательном учреждении не проведен противопожарный инструктаж с работниками, не убраны горючие материалы из под лестничного марша спортзала, не оборудован защитным колпаком светильник на 2 этаже на лестничном марше.

Несоблюдение вышеизложенных требований пожарной безопасности, при пожаре препятствует своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, находящихся в помещении учреждения при возникновении пожара.

Выявленные в образовательном учреждении нарушения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, стали возможны вследствие ненадлежащего контроля со стороны директора за исполнением данного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 и ч.2 ст.28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять все предусмотренные законом меры к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.
2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц

ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в образовательном учреждении.

3. О времени и месте рассмотрения представления необходимо сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления в месячный срок в письменной форме сообщить в прокуратуру района с приложением приказа (распоряжения) о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района
юрист 1 класса

В.Ю. Моисейчев